


CAD Fribourg - Réseau de chauffage à distance

Commune de Marly
Route du Centre 24
Situation



Groupe E Celsius SA
Route de Chantemerle 1
1763 Granges-Paccot
Tél.: 026 352 68 00
info@celsius.ch



Détection de fuite	Nordic	Temp. max(°)	85°
Type isolation	2	Pression d'expl max(MOP)	25 bars
Eau	Démin.	Pression de conception (DP)	PN25
Validation Fournisseur :		Logstor	
Validation ingénieur :			
Validation essai pression :			
Echelle :		1:200	
Format :		A3	
Dessin:	GPA	Date:	15.04.2026
Contrôle:	GPA	Date:	15.04.2026
N° plan / projet	CL190166_02_550		
ENQUETE			

MODIFICATIONS		Date	Dessin	Contrôle
A		16.04.2026		
B				
C				
D				
E				
F				

I:\Sociétés\Celsius4_Technique et Réalisation\13_Dessinateurs\01_Plans_CAD\CAD Marly\02_Plans CAD\02_Plans_Réseaux_Projet\01_ETUDE\CL190166_02_MIC_PLACAD\RU_route_centre_24\CL190166_02_302_20260323_Rte_Centre_24_RU.dwg

Le requérant.....

L'auteur de projet:.....

